ПРОВЕРКА МЧС: ЧТО ПРОВЕРЯЮТ ПОЖАРНЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

VERIFICATION OF THE EMERCOM: WHAT THE FIREFIGHTS CHECK WHEN INSPECTING THE ORGANIZATION

УДК: 004.891, 614.842.8

Данилова Сайаана Саввична, Студент 3 курса, кафедра «Техносферная безопасность», Горный институт, ГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. Якутск

Danilova S.S. sayaanadanilova@yandex.ru

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Проверка МЧС: что проверяют пожарные при проверке организаций». Рассмотрены требования обоснования особенностей проверки МЧС. Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты основные документы и рекомендации при пожаре. Приведены обследование территорий, зданий, сооружений, помещений с целью определения соблюдения требований пожарной безопасности технических регламентов, нормативных документов по пожарной безопасности и правил противопожарного режима.

Annotation: The article deals with the topic - "Checking the Ministry of Emergency Situations: what firefighters check when checking organizations." The requirements for substantiating the features of checking the Ministry of Emergencies are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main documents and recommendations in case of fire are disclosed. The survey of territories, buildings, structures, premises in order to determine compliance with the fire safety requirements of technical regulations, regulatory documents on fire safety and fire regulations.

Ключевые слова: пожар, проверка, МЧС.

Key words: fire, check, Ministry of Emergency Situations.

В России проведением проверок соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности, а также принятием мер в отношении различных субъектов по результатам этих проверок занимается Федеральный Государственный пожарный надзор (ГПН).

Предметом пожарной проверки является соблюдение требований пожарной безопасности на территориях, в зданиях и сооружениях, используемых (эксплуатируемых) организациями в процессе осуществления своей деятельности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно составляемыми **графиками пожарных проверок**. Ежегодные **планы проверок** до 31 декабря года, предшествующего году проведения проверок, размещаются на официальном сайте МЧС России.

Срок проведения каждой **плановой и внеплановой проверки МЧС** не может превышать двадцати рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения длительных экспертиз, срок может быть продлен распоряжением начальника органа ГПН, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Административная процедура проверки соблюдения требований пожарной безопасности проводится только в форме выездной проверки.

Основанием проведения проверки являетя распоряжения органа ГПН о проведении плановой (внеплановой) проверки. Распоряжение подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется печатью издавшего его органа ГПН.

Проверка должна проводиться только тем должностным лицом органа ГПН, которое указано в распоряжении о проведении проверки. В случае болезни (иных обстоятельств) проверяющего, начальником органа ГПН либо его заместителем издается новое распоряжение.

О проведении **плановой пожарной проверки** уполномоченные должностные лица объекта (руководитель организации или лица, правомочные действовать от имени руководителя), в отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН не позднее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки.

При осуществлении **плановой пожарной проверки** проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

- соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- наличие документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
- готовность персонала к действиям в случае возникновения пожара;
- правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий.

Непосредственно при проведении проверки должностные лица органов ГПН, при необходимости с привлечением экспертов и экспертных организаций, могут проводить следующие проверки:

- Проверка документации по обеспечению пожарной безопасности, а также документов, характеризующих пожарную опасность.
- Проверка наличия проектной и исполнительной документации на здания и системы противопожарной защиты.
- Обследование территорий, зданий, сооружений, помещений с целью определения соблюдения требований пожарной безопасности технических регламентов, нормативных документов по пожарной безопасности и правил противопожарного режима. При этом **пожарной проверке подлежат**:

1. въезды на территорию, проезды и подъезды для пожарной техники;
2. противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и участками открытого хранения веществ и материалов;

3. источники наружного противопожарного водоснабжения (наличие, характеристики, расположение, возможность подъезда пожарной техники);

4. соответствие параметров зданий (площадь, этажность, высота) их степени огнестойкости, классам конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности;

5. соответствие пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций;

6. классы пожарной опасности материалов, используемых для отделки (облицовки) помещений;

7. наличие и состояние огнезащиты строительных конструкций, инженерного оборудования и материалов;

8. категории производственных и складских помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, их обозначение на дверях помещений;

9. классы пожароопасных (взрывоопасных) зон и соответствие этим классам применяемого электрооборудования;

10. защита от короткого замыкания и перегрузки электроустановок;

11. молниезащита зданий и сооружений;

12. устройства защиты от статического электричества;

13. системы отопления (тип, теплоноситель, отвод продуктов сгорания, размещение радиаторов);

14. системы вентиляции (размещение оборудования, огнестойкость воздуховодов, очистка от горючих отложений, огнезадерживающие клапаны);

15. выполнение мероприятий по ограничению распространения пожара: разделение зданий на пожарные отсеки и секции, противопожарные преграды и заполнение проёмов в них, разделение помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, огнепреграждающие устройства на оборудовании, огнестойкость узлов пересечения коммуникациями ограждающих конструкций, коммуникации за подвесными потолками,

16. складирование горючих материалов;

17. очистка конструкций и коммуникаций от горючих отходов и их уборка;

18. эвакуационные пути и выходы: наличие и количество эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий, рассредоточенность эвакуационных выходов, высота и ширина эвакуационных выходов, двери эвакуационных выходов (вид, наличие легкооткрываемых запоров, направление открывания), пути эвакуации и их параметры (протяжённость, ширина, высота, наличие препятствий, перепады высот, материалы отделки, освещённость, загромождение, хранение материалов), лестницы и лестничные клетки (тип лестниц и лестничных клеток, освещённость, уклон маршей лестниц, размещение оборудования и коммуникаций, размеры маршей, ступеней, площадок, наличие устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей), планы эвакуации (количество, соответствие планировке помещений и требованиям ГОСТ);

19. лифты (огнестойкость шахт и дверей шахт, режим «пожар», подпор воздуха в шахты и лифтовые холлы);

20. автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, автоматические установки пожаротушения: наличие, соответствие проектной документации и нормам, работоспособность, электроснабжение;

21. внутренний противопожарный водопровод: наличие, комплектация, пожарные шкафы, рукава, насосы, маркировка, работоспособность, проведение периодических испытаний;

22. противодымная вентиляция: наличие, устройство, размещение оборудования, автоматизация, работоспособность;

23. первичные средства пожаротушения: наличие, количество, марки и тип огнетушителей, размещение, перезарядка, исправность, ведение эксплуатационной документации;

24. знаки пожарной безопасности, таблички с номером телефона вызова пожарной охраны;

25. пожарные лестницы и ограждения на кровлях: наличие, количество, исправность, наличие протоколов испытаний;

26. выходы на кровлю и в чердаки;

27. применение электронагревательных приборов;

28. режим складирования и допустимость совместного хранения материалов.

Литература

1. Форум пожарной безопасности [Электронный ресурс]. http://www.fire-engineering.ru/stati-po-teme-pozharnaya-bezopasnost/proverka-mchs-chto-proveryayut-pozharnyie-pri-proverke-organizaczij (дата обращения: 25.05.2021).

Literature

1. Forum of fire safety [Electronic resource]. http://www.fire-engineering.ru/stati-po-teme-pozharnaya-bezopasnost/proverka-mchs-chto-proveryayut-pozharnyie-pri-proverke-organizaczij (date accessed: 25.05.2021).