НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА С 2021 ГОДА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

NEW FIRE SAFETY REGULATIONS FROM 2021: WHAT HAS CHANGED?

УДК: 004.891, 614.842.8

Данилова Сайаана Саввична, Студент 3 курса, кафедра «Техносферная безопасность», Горный институт, ГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. Якутск

Danilova S.S. sayaanadanilova@yandex.ru

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Новые правила противопожарного режима с 2021 года: что изменилось?». Рассмотрены требования обоснования особенностей противопожарного режима. Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты основные документы и рекомендации. Приведены изменения в структуре нового правила противопожарного режима, статьи, журналы эксплуатации систем противопожарной защиты и новое приложение в ППР от 2021 года.

Annotation: The article discusses the topic - " New rules of the fire regime from 2021: what has changed?". The requirements for substantiating the features of the fire-fighting regime are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main documents and recommendations are disclosed. Changes in the structure of the new fire-fighting regime rule, articles, logs of operation of fire protection systems, and a new appendix to the PPR of 2021 are presented.

Ключевые слова: Журнал, противопожарный режим, приложение.

Key words: Log, fire protection mode, application.

Рассмотрим изменения в структуре **новых ППР от 2021 года**. Действовавшие до 2021 года **Правила противопожарного режима** и содержащие 22 раздела, постановлением Правительства дополнены двумя новыми разделами: раздел XXIII «Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения»; раздел XXIV «Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях». В перечисленных новых разделах наряду с требованиями пожарной безопасности, перешедшими из других разделов предыдущих **ППР в РФ**, изложены и абсолютно новые требования.

Другим существенным изменением в структуре ППР является исключение Приложения №4 к **Правилам противопожарного режима в РФ**, в котором установлены требования к форме наряда-допуска на выполнение огневых работ. В новых **Правилах противопожарного режима** эти требования изложены в пункте 372. Вместо исключенных требований к форме наряда-допуска приложении №4 в новых ППР содержит требования к Порядку использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Эти требования без изменений перетекли из действующего в 2020 году приказа МЧС России от 26 января 2016 г. № 26. Однако, этот приказ, наряду с другими нормами, в рамках регуляторной гильотины прекращает свое действие с 01.01.2021 и с этого дня Порядок использования открытого огня на сельхоз землях излагается в приложении №4 новых ППР.

Еще одним новым приложением в **ППР от 2021 года** является Форма паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров (Приложение №9). О том, как разрабатывать Паспорт на перечисленные выше объекты указано в разделе XX «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». При этом отметим, что

если детский лагерь, садовые участки или огороды расположены в городе или деревне, которые подвержены угрозе природных пожаров, то в соответствии с административно-территориальным делением паспорт составляется только на населенный пункт.

Одно из первых изменений в **ППР РФ 2021 года** от мы встречаем уже в 3 статье, в которые установлены требования к обучению мерам пожарной безопасности. В ней исключен термин пожарно-технический минимум и указано, что обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Однако, стоит отметить, что после вступления в силу новых **ППР в 2021 году** всё еще действует Приказ МЧС от 12 декабря 2007 года N 645, согласно которому основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний.

Исключена статья 6 из старых ППР, требующая наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных, общественных и других помещениях.

В пункте «в» статьи 9 предусмотрено послабление для зданий организаций отдыха детей. Теперь допускается размещение не более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом, тогда как согласно предыдущей норме, на этаже с одним эвакуационным выходом было запрещено размещение любого количества детей. С другой стороны, ужесточены требования к размещению организаций детского досуга (так называемые «развивашки» для детей, развлекательные центры, залы для праздников и спортивных мероприятий и тому подобное). По новым правилам такие организации могут размещаться в подвале или цокольном этаже, только если это предусмотрено проектной документацией здания.

Согласно новым требованиям в тренировках по эвакуации теперь наряду с персоналом и работниками должны участвовать все посетители, покупатели

магазинов, торговых центров и других зданий. Периодичность таких тренировок такая же, как и прежде – не реже 1 раз в год.

В статье 13 новых **Правил противопожарного режима в РФ** конкретизировано содержание акта проверки состояния огнезащитного покрытия. Так, в акте должны быть указаны места с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроках их устранения. Кроме того, после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащиты появляется выбор проводить повторную обработку огнезащитным покрытием или проводить ежегодные испытания либо ежегодные обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

В статье 16 к существовавшему перечню добавлены новые запреты относящиеся к объектам защиты. Так теперь запрещено устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности. Стоит отметить, что такая формулировка допускает установление не глухих решеток.

Кроме того, в указанной статье содержится запрет на проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты.

В предыдущих **ППР** содержался запрет на отогревание замерзших труб с применением открытого огня. Из формулировки ясно, что никакие трубы нельзя было отогревать факелами, горелками и т.п. Теперь же, согласно пункту «з» статьи 16, запрет распространяется только на коммуникации, транспортирующие или содержащие в себе горючие вещества и материалы.

В различных статьях **общих положений ППР от 2021 года**, а также в других разделах прямо указаны сведения, которые необходимо вносить в **Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты**. В соответствующие журналы должна заноситься следующая информация:

- результаты проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- результаты проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
- результаты проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
- сведения о работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений;
- результаты проверки наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части их водоотдачи;
- сведения о работах по перекатке пожарных рукавов;
- результаты проверки работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов;
- сведения о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей;
- сведения о работах по обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники,

подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами;

- сведения о работах по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений;
- результаты проверки покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности.

Литература

1. Портал пожарной безопасности [Электронный ресурс]. https://справка01.рф/articles/pravovoe_regulirovanie/novye_pravila_protivopozharnogo_rezhima_s_2021_goda_chto_izmenilos/ (дата обращения: 25.05.2021).

Literature

1. Fire safety Portal [Electronic resource]. https://справка01.рф/articles/pravovoe_regulirovanie/novye_pravila_protivopozharnogo_rezhima_s_2021_goda_chto_izmenilos/ (date accessed: 25.05.2021).